

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 173/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 7»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Н.А. Тяпкина от «15» декабря 2020 года № 173, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

“ 28 ”	декабря	20 20	г. с	14	час.	00	мин. до	16	час.	00	мин.	Продолжит.	2 ч. 00 мин.
“ 29 ”	декабря	20 20	г. с	11	час.	30	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжит.	0 ч. 30 мин.

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Хмелевским Д.А.; государственным инспектором по МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по зданию и помещений МБОУ «Гимназия № 7», расположенного по адресу: г.Норильск, проспект Ленинский, д. 37 «В»

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) совместно с зам. директора по АХЧ МБОУ «Гимназия № 7» Сальниной С.Н.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
173/1/1	Помещение архива, расположенное на 1 этаже не отделено дверью с нормируемым пределом огнестойкости.	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п.1 ст.88 Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопо-	01.12.2021

		<p>пожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека.</p> <p>п.3 ст. 88 ФЗ – 123 Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону.</p>	
--	--	--	--

Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	
1.	Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) от 22.08.2008г.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору
Хмелевский Д.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


Государственный инспектор
по пожарному надзору
Егоров Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«29» декабря 2020г.

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ «Гимназия № 7» Запрудаева Л.М.
(должность, фамилия, инициалы)

«29» декабря 2020г.



(Handwritten Signature)
(подпись)